

การตรวจสอบการติดตั้ง หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข



4 ขั้นตอน ใช้เครื่องดับเพลิง

ดึง - ปลด - กด - ส่าย

1 ดึง ทำการดึงสายฉีด
จากที่เก็บ



2 ปลด ทำการดึงสลัก
เพื่อปลดล๊อคควาส้วที่หัวดึง



3 กด ทำการกดด้านก้านฉีด
เพื่อทำการฉีดสารเคมีออกมา
พร้อมจับปลายสายให้แน่น



4 ส่าย เข้าใกล้ 2-4 เมตร ด้านเหนือลม
พร้อมฉีดไปยังฐานของไฟ โดยส่ายสายฉีด
ไปมาซ้าย-ขวา จนเปลวไฟดับสนิท



วิธีตรวจเช็คถังดับเพลิงเบื้องต้น



ภาพดังปกติ



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

สิ่งที่บุคลากรตรวจสอบเบื้องต้น **(ทุกเดือน)**

1. สายฉีด
2. คันบังคับ
3. สลักล็อก
4. สิ่งกีดขวาง

**ผู้เชี่ยวชาญจากช่างนอกมาตรวจ
(6เดือนครั้ง)**

1. เกจความดัน
2. สภาพถัง
3. ตรวจสอบปริมาณก๊าซ
4. ตรวจสอบคุณภาพก๊าซภายในถัง และอื่นๆ

การตรวจสอบถังดับเพลิง อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปี 2568 ครั้งที่ 2

โดยบริษัท นาซ่าไฟร์โปรดักส์ แอนด์เซฟตี้ จำกัด

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

★ การดำเนินการ

- 1.ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
- 2.ตรวจวัดน้ำหนักสารเคมีภายในถังดับเพลิง (ถังดับเพลิง CO2)
- 3.ตรวจสอบแรงดันภายในถังดับเพลิง (ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง)



สรุปผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

เลขที่.....

ครั้งที่ 2 วันที่ 07/08/2025

ชื่อลูกค้า สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อผู้ติดต่อ คุณ อรุณ 081-8791520 E-mail :

ที่อยู่ เลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-233069

ชนิด ลำดับ	รายการชนิดเครื่องดับเพลิง	จำนวน	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
			ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ตรวจไม่ได้	
1	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 5 ปอนด์		-	-	-	
2	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์	12	12	-	-	
3	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์		-	-	-	
4	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 20 ปอนด์		-	-	-	
5	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 50 ปอนด์		-	-	-	
6	เครื่องดับเพลิง NON-CFC ขนาด 5 ปอนด์		-	-	-	
7	เครื่องดับเพลิง NON-CFC ขนาด 10 ปอนด์	4	4	-	-	
8	เครื่องดับเพลิง NON-CFC ขนาด 15 ปอนด์		-	-	-	
9	เครื่องดับเพลิง HALON ขนาด 5 ปอนด์		-	-	-	
10	เครื่องดับเพลิง HALON ขนาด 10 ปอนด์		-	-	-	
11	เครื่องดับเพลิง HALON ขนาด 15 ปอนด์		-	-	-	
12	เครื่องดับเพลิง SOFTEX ขนาด 5 ปอนด์		-	-	-	
13	เครื่องดับเพลิง SOFTEX ขนาด 10 ปอนด์		-	-	-	
14	เครื่องดับเพลิง SOFTEX ขนาด 15 ปอนด์		-	-	-	
15	เครื่องดับเพลิง CO ₂ ขนาด 5 ปอนด์		-	-	-	
16	เครื่องดับเพลิง CO ₂ ขนาด 10 ปอนด์	21	21	-	-	
17	เครื่องดับเพลิง CO ₂ ขนาด 15 ปอนด์		-	-	-	
18	เครื่องดับเพลิง โฟม ขนาด 20 ปอนด์		-	-	-	
รวม เครื่องดับเพลิงทั้งหมด		37	ถึง	-	-	

เครื่องดับเพลิงที่ใช้งานได้ จำนวน 37 ถึง เปลี่ยนมาตรวจวัดแรงดัน จำนวน อัน
 เครื่องดับเพลิงที่ใช้งานไม่ได้ จำนวน ถึง เปลี่ยนสายฉีดดับเพลิง จำนวน เส้น
 ไม่สามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ จำนวน ถึง ไม่มีถังในจุดติดตั้งเดิม จำนวน ถึง

ลงชื่อ นายพรพงษ์ พูนพงษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการฝ่ายตรวจเช็ค



ใบรายงานจุดตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

เลขที่

ครั้งที่ 2 แผ่นที่ 1

ชื่อลูกค้า สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อผู้ติดต่อ คุณ อูไร 081-8791520

วันที่ 6 ส.ค. 68

ที่อยู่ เลขที่ 744 อ.สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044-233069

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งเครื่องดับเพลิง	หมายเลข ถัง	ชนิดเครื่อง ดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	อาคาร 12 A	1	หน้าห้องปีตากรถอีसान	12A201	CO2	10	✓		13.35
2		2	ในห้องอุทยานการเรียนรู้ CL-Park		CO2	10	✓		13.15
3	อาคาร 12 A ชั้น 3	1	หน้าห้อง Saudio		CO2	10	✓		13.55
4		2	ในห้อง		CO2	10	✓		12.85
5		3	ทางเข้าห้องสมุด	12A301	CO2	10	✓		13
6	อาคาร 12 B ชั้น 6	1	ในห้องผนังข้างประตู		CO2	10	✓		11.6
7		2	หน้าห้องมัลติมีเดีย		CO2	10	✓		11.05
8		3	หน้าห้องมินิซีเตอร์		CO2	10	✓		13.55
9	อาคาร 12 B ชั้น 5	1	ในตู้ ทางขึ้นชั้น 6		เคมีแห้ง	10	✓		2002
10		2	ในห้องผนังข้างประตู		NON	10	✓		2024
11		3	หน้าห้องออกแบบและพัฒนาระบบ	12B501-01	NON	10	✓		2024
12		4	ข้างประตูทางออกฉุกเฉิน		CO2	10	✓		11.8
13	อาคาร 12 B ชั้น 4	1	ในตู้ ทางขึ้นชั้น 5		เคมีแห้ง	10	✓		2002
14		2	ในห้องผนังซ้าย		CO2	10	✓		13.35
15		3	ผนังหมวดหนังสือเก่า		CO2	10	✓		12.25
16	อาคาร 12 B ชั้น 3	1	ในตู้ บันทางขึ้นชั้น 4		เคมีแห้ง	10	✓		2002
17		2	ในห้องเสาด้านขวา		CO2	10	✓		13.55
18		3	หน้าบันไดกลาง		NON	10	✓		2018
19		4	ผนังหมวดเทคโนโลยี		CO2	10	✓		11.2
20	อาคาร 12 B ชั้น 2	1	ในตู้ ทางขึ้นชั้น 3		เคมีแห้ง	10	✓		2002
21		2	ในห้องเสาด้านขวา		CO2	10	✓		13.6
22		3	ผนังหมวดหนังสืออ้างอิง		CO2	10	✓		13.55
23	อาคาร 12 B ชั้น 1	1	ในตู้ ทางขึ้นชั้น 2		เคมีแห้ง	10	✓		2002
24		2	ข้างเคาน์เตอร์		CO2	10	✓		13.45
25		3	ในห้องมุมด้านหลัง		CO2	10	✓		13.45
26	อาคาร B ชั้น 6	1	บันไดในตู้ทางขึ้นลาดฟ้า		เคมีแห้ง	10	✓		2002
27		2	ชั้น 6 ขึ้นลาดฟ้า		เคมีแห้ง	10	✓		2002



เลขที่

ข้อลูกค้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อผู้ติดต่อ คุณ อรุณ 081-8791520 วันที่ 6 ส.ค. 68

ที่อยู่ เลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-233069

[illegible]

ใบตรวจสอบถังดับเพลิง



บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดักส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
NASA FIRE PRODUCT AND SAFETY CO.,LTD
 144/4-5 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ (ใกล้ ร.ร.ราชสีมามีวิทยลัย) ตำบลสุรนารี
 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 www.nasafire.co.th
 โทร.0-4422-2191-2 มือถือ 08-1266-8859 Fax.0-442-2455

ใบตรวจเช็ค (RECORD TAG)

ชนิด ☐ เคมีแห้ง ☒ CO2 ☐ NON-CFC ☐ โฟม ☐ น้ำ ☐ อื่น ๆ.....


ขนาด.....ปอนด์ ☐ 5 ปอนด์ ☐ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์

วันที่/เดือน/ปี ตรวจเช็ค/ติดตั้ง	สภาพ ถังดับเพลิง	ผู้ตรวจ สอบภายใน	ผู้ตรวจ สอบภายนอก
ม.ค. 30/68	/	อ.รศ.	
ก.พ. 27/68	/	อ.รศ.	
มี.ค. 26/68	/	อ.รศ.	
เม.ย. 28/68	/	อ.รศ.	
พ.ค. 29/68	/	อ.รศ.	
มิ.ย. 30/68	/	อ.รศ.	
ก.ค. 29/68	/	อ.รศ.	
ส.ค. 28/68	/	อ.รศ.	
ก.ย. 29/68	/	อ.รศ.	
ต.ค. 29/68	/	อ.รศ.	
พ.ย.			
ธ.ค.			



วิธีการตรวจเช็ค

เข็มชี้ทางด้านตรง
ใช้งานได้



เข็มชี้ทางด้านซ้ายมือ
ใช้งานไม่ได้

☒ เครื่องหมายดับเพลิงในสภาพใช้งานได้ ☐ เครื่องดับเพลิงที่จะต้องบรรจุใหม่

หมายเหตุ กรณีฉีดใช้งานแล้ว โปรดแจ้งด่วน โทร.0-4422-2191-2

ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด

